



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Прокуратура
Джейрахского района

Жайраха района
прокуратура

ул. Д. Льянова, 43а, с. Джейрах
Джейрахский район, РИ, 386430

17.02.2023 № 40-2023



Директору
ГКОУ «СОШ – Детский сад
с.п. Джейрах им. И.С. Льянова»

Точиевой Э.М.

Точиевой
22.02.2023г.
ЭМ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства
о пожарной безопасности

Во исполнение пункта 2.2 Плана исполнения протокольных поручений по итогам оперативного совещания от 24.11.2022 при Первом заместителе Генерального прокурора Российской Федерации, прокуратурой района организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних на доступное образование.

Проведенной проверкой установлено, что ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад с.п. Джейрах имени И.С. Льянова», расположенная по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д. Льянова, 10 (далее - «СОШ – Детский сад с.п. Джейрах») и филиал «СОШ – Детский сад с.п. Джейрах», расположенный в с.п. Бейни по ул. Центральная, № 11 осуществляют образовательную деятельность в нарушение отдельных требований Федерального закона от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и действующих Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), которые могут повлечь травматизм и гибель людей, в том числе несовершеннолетних в случае возникновения пожара, а именно.

Так, в нарушение ст. ст. 4, 6 и ст. 58, таблица 21 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.12130.2012 «Системы пожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», несущие элементы кровли образовательных учреждений «СОШ – Детский сад с.п. Джейрах») и филиала «СОШ – Детский сад с.п. Джейрах», не обработаны огнезащитными составами 1 группы огнезащитной эффективности (стропила, обрешетка и т.п.).

Прокуратура Джейрахского района Республики

АБ № 003126
№ 40-2023/Прав 13-23-20260008

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона №123-ФЗ данный Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ч. 1 ст. 6 указанного закона пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим законом.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими указанным нарушениям закона, явилась ненадлежащая организация со стороны руководства «СОШ – Детский сад с.п. Джейрах» и игнорирования требований действующего федерального законодательства ответственными лицами.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Джейрахского района и принять конкретные меры по устранению отмеченных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных в указанных нарушениях закона должностных лиц.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Джейрахского района, в месячный срок со дня его получения с приложением документов о наказании виновных лиц.

Прокурор района

М.Б. Белхароев

